



MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

Tel/fax: 040/ 373 700-040/ 373 771
laboratorij tel: 040/ 364 733
laboratorij fax:040/ 364 735
laboratorij@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB:81394716246

Čakovec, 11.01.2017

Broj : LAB- 00004-2017

COMPANY WITH
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL



Vrsta analize **OSNOVNA**

Predmet : **Analiitičko izvješće laboratorijskih analiza vode za ljudsku potrošnju**

Lokacija		uzorkovano	primjedba	analiza br.:
Vodotoranj Prelog		04.01.2017		10
Hidrant Prelog	Ivana Meštrovića 22	04.01.2017		11
Hidrant Dragoslavec	Dragoslavec 37a	04.01.2017		12
Hidrant Dragoslavec Breg	Dragoslavec Breg 86a	05.01.2017		13
Hidrant Vukanovec	Vukanovec 81	05.01.2017		14

	MinDK	MaxDK	Jedinica mjere	<u>ANALITIČKI BROJ</u>				
				10	11	12	13	14
Fizikalno-kemijski nalaz								
Temperatura	0	25	° C	10,9	6,6	5,4	6,3	6,0
Boja	0	20	mg/PtCo skale	0	0	0	0	2
Mutnoća	0	4	°NTU	0,95	0,48	0,41	0,56	0,95
Miris	0	0		bez	bez	bez	bez	bez
Okus	0	0		bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	6,5	9,5	pH jedinica	7,38	7,30	7,71	7,70	7,68
Vodljivost	0	2500	µS/cm pri 20°C	629	633	501	500	499
Slobodni klor	0	0,5	mg /l	0,18	0,15	0,17	0,17	0,18
Utrošak KMnO4	0	5	mg/l O2	0,32	0,32	0,36	0,58	0,54
Kloridi	0	250	mg/l	21,8	20,8	11,8	11,4	12,0
Amonij	0	0,5	mg/l NH4+	0	0	0	0	0
Nitrit *	0	0,5	mg/l NO2-	0	0	0	0	0
Nitrat *	0	50	mg/l NO3-	33,4	33,8	14,9	14,5	15,4
Mikrobiološki nalaz								
Ukupni kolidiformi 37°C/24h	0	0	broj/100ml	0	0	0	0	0
Escherichia coli 44.5°C/24h*	0	0	broj/100ml	0	0	0	0	0
Enterokoki 37°C/48h*	0	0	broj/100ml	0	0	0	0	0
Broj kolonija 37°C/48h	0	20	broj /1ml	0	0	0	0	20
Broj kolonija 22°C/72h	0	100	broj/1ml	18	0	0	5	98

* Parametar zdravstvene ispravnosti, a ostali parametri su indikatorski.

Mišljenje: Uzorci vode analit. broj: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 ODGOVARAJU Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13, 128/15).

Voditeljica laboratorija:
mr.sc. Nada Glumac dr.vet.med.