



MEDIMURSKE VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

Tel/fax: 040/ 373 700-040/ 373 771
laboratorij tel: 040/ 364 733
laboratorij fax:040/ 364 735
laboratorij@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB:81394716246

Čakovec, 25.05.2017

Broj : LAB- 00095-2017

COMPANY WITH
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL



Vrsta analize **OSNOVNA**

Predmet : **Analičko izvješće laboratorijskih analiza vode za ljudsku potrošnju**

Lokacija	uzorkovano	primjedba	analiza br.:
Vodocrpilište Nedelišće - Zdenac 1	15.05.2017		324
Vodocrpilište Nedelišće - Zdenac 4	15.05.2017		325
Vodocrpilište Nedelišće - Zdenac 5	15.05.2017		326
Vodocrpilište Prelog-zdenac 1	15.05.2017		327

	MinDK	MaxDK	Jedinica mjere	ANALITIČKI BROJ			
				324	325	326	327
Fizikalno-kemijski nalaz							
Temperatura	0	25	° C	11,9	11,6	11,5	11,8
Boja	0	20	mg/PtCo skale	0	0	0	0
Mutnoća	0	4	°NTU	0,68	0,64	0,95	0,56
Miris	0	0		bez	bez	bez	bez
Okus	0	0		bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	6,5	9,5	pH jedinica	7,36	7,52	7,52	7,31
Vodljivost	0	2500	µS/cm pri 20°C	460	399	369	624
Utrošak KMnO4	0	5	mg/l O2	0,45	0,68	0,40	0,63
Kloridi	0	250	mg/l	9,6	8,6	7,5	20,5
Amonij	0	0,5	mg/l NH4+	0	0	0	0
Nitrit *	0	0,5	mg/l NO2-	0	0	0	0
Nitrat *	0	50	mg/l NO3-	9,9	6,5	6,2	15,8
Mikrobiološki nalaz							
Ukupni koliformi 37°C/24h	0	0	broj/100ml	0	0	0	0
Escherichia coli 44.5°C/24h*	0	0	broj/100ml	0	0	0	0
Enterokoki 37°C/48h*	0	0	broj/100ml	0	0	0	0
Broj kolonija 37°C/48h	0	20	broj /1ml	0	2	0	0
Broj kolonija 22°C/72h	0	100	broj/1ml	0	0	0	0

* Parametar zdravstvene ispravnosti, a ostali parametri su indikatorski.

Mišljenje: Uzorci vode analit. broj: 324 , 325 , 326 , 327 ODGOVARAJU Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13, 128/15).

Voditeljica laboratorija:
mr.sc. Nada Glumac dr.vet.med.