



MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

Tel/fax: 040/ 373 700-040/ 373 771
laboratorij tel: 040/ 364 733
laboratorij fax: 040/ 364 735
laboratorij@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB:81394716246

Čakovec, 27.02.2018

Broj: LAB- 00038-2018

COMPANY WITH
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL



Vrsta analize: OSNOVNA

Predmet: Analitičko izvješće laboratorijskih analiza vode za ljudsku potrošnju

Lokacija	uzorkovano	primjedba	analiza
Vodocrpilište Prelog-zdenac 3	21.02.2018		138
Vodotoranj Prelog	21.02.2018		139
Hidrant Kotoriba	Josipa bana Jelačića 11		140
Hidrant Ferketinec	Ferketinec 1		141

	MinDK	MaxDK	Jedinica mjere	ANALITIČKI BROJ			
				138	139	140	141
Fizikalno-kemijski nalaz							
Temperatura	0	25	° C	11,8	9,7	4,5	4,2
Boja	0	20	mg/PtCo skale	0	0	1	0
Mutnoća	0	4	°NTU	0,43	0,40	0,62	0,38
Miris	0	0		bez	bez	bez	bez
Okus	0	0		bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	6,5	9,5	pH jedinica	7,56	7,67	7,47	7,43
Vodljivost	0	2500	µS/cm pri 20°C	436	451	488	490
Slobodni klor	0	0,5	mg/l		0,20	0,12	0,19
Utrošak KMnO4	0	5	mg/l O2	0,52	0,53	0,62	0,54
Kloridi	0	250	mg/l	6,5	7,4	9,8	11,7
Amonij	0	0,5	mg/l NH4+	0	0	0	0
Nitrit *	0	0,5	mg/l NO2-	0	0	0	0
Nitrat *	0	50	mg/l NO3-	15,0	19,3	19,1	15,6
Mikrobiološki nalaz							
Ukupni koliformi 37°C/24h	0	0	broj/100ml	0	0	0	0
Escherichia coli 44.5°C/24h*	0	0	broj/100ml	0	0	0	0
Enterokoki 37°C/48h*	0	0	broj/100ml	0	0	0	0
Broj kolonija 36°C/48h	0	100	broj /1ml	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C/72h	0	100	broj/1ml	3	9	0	0

* Parametar zdravstvene ispravnosti, a ostali parametri su indikatorski.

Mišljenje: Uzorci vode analit. broj: 138, 139, 140, 141 ODGOVARAJU Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN125/2017).

Voditeljica laboratorija:
mr.sc. Nada Glumac dr.vet.med.