



MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40 000 ČAKOVEC, Ulica Matice hrvatske 10

tel: 040/ 37 37 00
voda@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB 81394716246

Čakovec, 02.11.2023.
Ev. broj: M-61/2023
URBROJ: 2109-53-06/2-830



GOSPODARSKI SUBJEKTI

Predmet:

Izješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: **Radovi na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže naselja Goričan, 1. faza – 1. dio**, evidencijski broj nabave M-61/2023.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) prije pokretanja postupka javne nabave, Naručitelj je proveo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje je trajalo 6 (šest) dana, te je u tu svrhu objavio na EOJN RH i na službenoj stranici Naručitelja (www.medjimurske-vode.hr) prijedlog Dokumentacije o nabavi čiji su sastavni dijelovi: tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir, uvjeti za izvršenje ugovora i Troškovnik.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti bili su pozvani i imali su mogućnost da u razdoblju od 01.09.2023. godine, kada je Poziv za prethodno savjetovanje sa pripadajućom dokumentacijom objavljen, zaključno sa 07.09.2023. godine, do kada je savjetovanje bilo otvoreno, dostave eventualne primjedbe i prijedloge.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je tijekom provedenog postupka prethodnog savjetovanja za predmetni postupak javne nabave zaprimio prijedloge i primjedbe na dokumentaciju o nabavi od strane gospodarskih subjekata elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH, kako slijedi:

UPIT BROJ 1:

Knjiga 1. Upute ponuditeljima / Obrazac 1 / str.33.

Obrazac 1. Oprema koja će se ugraditi / Izjava-materijali i oprema koji će biti ugrađeni u okviru ugovora „**Za svu opremu i materijale za koju je traženo, Gospodarski subjekti su dužni ispuniti TIP (tvornička oznaka opreme/materijala), te proizvođača.**

Za nuđenu opremu/proizvode po svakom rednom broju u tablici dozvoljeno je nuditi opremu/proizvod maksimalno 2 (dva) PROIZVOĐAČA pod uvjetom da svaki zadovoljava zahtijevane karakteristike i funkcionalnosti navedenih u opisu pojedinih troškovničkih stavki u Troškovniku i navedenih u opisu tehničkih specifikacija.

U dostavljenoj dokumentaciji navodi se „**nominiranje**“ dva proizvođača / dobavljača opreme koja se nudi. Zbog stanja na tržištu molimo IZBACITI Obrazac 1 „nominiranje“ opreme i materijala.

Smatramo da nije potrebno nominirati proizvođača / dobavljača opreme i materijala, jer su ti materijali određeni normom koju trebaju zadovoljavati, opisima u stavci troškovnika i tehničkim

opisima u Knjizi 3.. Također napominjemo da smo, uvidom u DON drugih Naručitelja na području RH, primijetili da isti (velika većina njih) za ispunjenje gore navedenih kriterija ne traže ili nisu tražili (za aglomeracije koje su u toku ili su završene) nominacije materijala.

Ujedno, svi smo svjesni činjenica da je tijekom prošlih godina bilo velikih poteškoća s nabavom materijala uslijed različitih okolnosti koje predstavljaju višu silu – COVID-19, rat u Ukrajini. Ujedno, nominiranjem dobavljača materijala prilikom podnošenja ponuda iste stavlja u povlašteni tržišni položaj prema izvođačima radova, te se na taj način može spriječiti da isti postanu objekt ucjene pojedinih proizvođača koje moraju nominirati prilikom podnošenja ponude.

Dakle, ponuditeljima nitko ne može garantirati da nominirani proizvođači neće s namjerom povisiti cijenu materijala i opreme u trenutku saznanja da je ponuditelj koji ih je nominirao izabran za izvođenje radova.

Također, a u svezi s navedenim, da bi se olakšao tržišni položaj pojedinog ponuditelja **nominiranje proizvođača materijala i opreme bi moglo uslijediti i nakon donošenja odluke o odabiru.**

U svezi s gore navedenim, na strani eventualno nominiranog proizvođača može doći do raznih nepredviđenih poslovnih okolnosti tijekom izvršenja ugovora koje mogu negativno utjecati na njegov poslovni status. Primjerice, ukoliko isti zapadne u poslovne teškoće isti možda neće biti u mogućnosti isporučivati potreban materijal i opremu pa se stvaraju novi problemi za ponuditelje, koji su u toj situaciji primorani nominirati jednog ili više novih proizvođača materijala i opreme. Dakle, rizik ne može padati samo na ponuditelje.

Podredno, ističemo kao što smo dosad i navodili da navođenje pojedinih proizvođača materijala i opreme irelevantno, te nema uporišta u pozitivnopravnim pravnim propisima Republike Hrvatske, a ni u propisima Europske Unije.

Prema našem stajalištu, jedino bitno i relevantno je navođenje vrste materijala i opreme koje su sukladne zahtjevima hrvatske tehničke specifikacije (čl. 26. Zakona o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), odnosno tehničkim propisima i hrvatskim normama sukladno čl. 36. istog Zakona, a bez navođenja konkretnog proizvođača opreme odnosno materijala.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 1:

Naručitelj će temeljem zahtjeva za izmjenom korigirati zahtjeve u DoN-u vezano uz Obrazac 1. - Oprema koja će se ugraditi. Izmjene dokumentacije o nabavi se odnose na izmjenu Obrazca 1., na izmjenu točke 19.1. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, izmjene točke 33. Sadržaj ponude i izmjene točke 37.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude.

UPIT BROJ 2:

1. Knjiga 1. Upute ponuditeljima / 24.3. Tehnička i stručna sposobnost / 24.3.1. Iskustvo

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati sljedeće iskustvo:

1) Izvođenje radova u svojstvu izvođača koji se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju sustava javne odvodnje (radovi isti ili slični predmetu nabave) ukupne vrijednosti izvedenih radova minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. Ponuditelj dokazuje ovaj uvjet sa maksimalno tri potvrde druge ugovorne strane. Radovi moraju biti završeni u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini.

Smatramo da je rok za dokazivanje reference prekratko određen u odnosu na otegotne okolnosti kako na strani konkretnog naručitelja, tako i u odnosu na stanje na tržištu. Naime, upozorava se naručitelj da ni on sam nije imao kontinuitet u provedbi projekata jednakovrijednih ovom ugovoru u periodu od 2016. do 2018. godine (koji se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju sustava javne odvodnje), te je iz tog razloga i izvođačima u bitnome otežano planiranje predmetnih radova. Ujedno, projekti koji su ugovoreni tijekom 2018. s konkretnim naručiteljem, te bi se mogli koristiti kao referenca nisu dovršeni zbog produljenja rokova izvođenja radova.

Također, razvidno je i nesporno da je u proteklom periodu bilo mnoštvo nepredviđenih okolnosti koje su utjecale na sam tijek izvođenja radova, a kao što je pandemija bolesti COVID-19, kao i ratna zbivanja u Ukrajini koja ni dan danas nisu blizu svog završetka.

Zbog gore navedenih razloga predlažemo da se naručitelj povede za primjerom naručitelja kao što su Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o. i sl., a koje u svojim nabavama imaju uvjet da radovi moraju biti završeni u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 10 godina koje prethode toj godini.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 2:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta te će Kriterij tehničke i stručne sposobnosti u DON-u biti izmijenjen sukladno predloženom: „radovi moraju biti završeni u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 10 godina koje prethode toj godini“.

UPIT BROJ 3:

Knjiga 1. Upute ponuditeljima / članak 21. ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA

21. ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA

- Očekivani početak radova je listopad/studeni 2023. godine.
- Krajnji rok za završetak svih ugovorenih obveza na izvođenju predmetnih radova je 30.04.2025. godine.

Predlažemo da se rok završetka odredi u broju kalendarskih dana obzirom da nije poznat točan početak radova.

Knjiga 2. Nacrt Ugovora

Članak 6. Rok izvršenja radova

(4) Krajnji rok izvršenja svih ugovornih obveza sukladno prethodno navedenom u stavkama 1., 2., i 3. ovog članka, je 570 dana od obostrano potpisanog ugovora.

Molimo uskladiti Rok završetka radova u Knjizi 1. i Knjizi 2.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 3:

Predmetni članak DoN-a će biti odgovarajuće korigiran i dopunjen.

UPIT BROJ 4:

Knjiga 1 . Upute ponuditeljima / 34. Način određivanja cijene ponude

Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi. Zbog poskupljenja cijena materijala koje nije moguće predvidjeti, molimo da predvidite kliznu skalu ili nešto sl. (primjerice – metodologiju za izračun razlike u cijeni) kako bi se mogle obračunati razlike u cijeni materijala, imajući u vidu da se radi o višegodišnjim projektima, a za slučaj da se dogode poremećaji na tržištu materijala uslijed raznih okolnosti (pandemija, ratna zbivanja i sl.) koji mogu u bitnome utjecati na ugovorenu cijenu radova.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 4:

Obzirom da se radi o projektu čije ukupno trajanje iznosi nešto više od godinu dana Naručitelj ne predviđa ugovaranje jediničnih cijena uz primjenu klizne skale, odnosno predvidivo je da će ponuđene cijene u trenutku nuđenja biti važeće tijekom cijelog perioda provedbe projekta.

UPIT BROJ 5:

Knjiga 3. Program radova / 2.3.8 Kućni priključci

Izvođač je slobodan sve priključke izraditi sukladno slijedećim normama

Cijevni materijal i materijal za izradu okna ne spadaju pod istu normu. Molimo da inspekcijaska okna

specificirate normom EN 13598-2:2020.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 5:

DoN će biti odgovarajuće dopunjena potrebnim normama za priključno okno.

UPIT BROJ 6:

Knjiga 2. Nacrt Ugovora / Članak 7. Ugovorna kazna

Predlažemo usklađivanje odredbi o ugovornoj kazni s primjenjivim odredbama Posebnih uzanci o građenju (NN 137/2021) s obzirom da nije predviđeno da bi njihova primjena bila izrijeком isključena, a posebice se predlaže određivanje da ukupni iznos ugovorne kazne ne smije preći 5 % ukupne cijene radova. Ujedno predlažemo da se iz ugovora izbací odredba da Naručitelj ima pravo odbiti iznos ugovorne kazne od bilo koje privremene ili okončane situacije, odnosno da ima pravo istu naplatiti putem jamstva za dobro ispunjenje ugovora. U tom pogledu predlažemo da se primjeni odredba članka 47. Posebnih uzanci o građenju, te da se uvede obveza Naručitelja da prije bilo kakve jednostrane naplate ugovorne kazne Izvoditelju postavi pisani zahtjev radi mogućnosti očitovanja na isti od strane Izvođača. Naime, može doći do različitih tumačenja iste situacije, a predloženo rješenje nije u duhu obveznoznopravnog načela savjesnosti i poštenja u ugovornim odnosima, kao i ravnopravnosti sudionika u obveznom odnosu.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 6:

Ugovorna kazna ostaje 10 %, a sve zbog vlastitih loših iskustava s Izvođačima radova, te zbog toga jer takav pristup daje ozbiljnost realizaciji cjelokupnog ugovora. Sve ostalo bilo bi pogodovanje Ponuditelju/Izvođaču radova jer smanjuje njegove obveze i odgovornost u slučaju da do takvih okolnosti u realizaciji projekta u stvarnosti i dođe.

UPIT BROJ 7:

Knjiga 2. Nacrt Ugovora / Članak 14. Raskid od strane Naručitelja; čl. 15. Raskid od strane Izvoditelja.

Prijedlogom ugovora je predviđeno da Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor. Između ostalog, nije predviđen oblik takvog raskida ugovora. S druge strane, izvoditelj takvo pravo ima samo „nominalno“, te smatramo da je predviđena odredba određena protivno načelu savjesnosti i poštenja u ugovornim odnosima, kao i ravnopravnosti sudionika u obveznom odnosu. Smatramo da rok od 90 dana u kojima Izvoditelj mora „tolerirati“ kršenje ugovornih odredbi od strane Naručitelja u bitnome poništava sav učinak odredbe da i Izvoditelj ima pravo na raskid ugovora, te kao takva gubi svoj smisao. Prema toj odredbi bi Izvoditelj bio dužan trpjeti kršenje ugovora i propuste Naručitelja kod primjerice zakašnjenja s plaćanjem čak 132 dana, a kod obustave radova čak 180 dana, a što je pola godine. Izvoditeljeva pozicija je u ovom dijelu ugovora u bitnome slabija od Naručiteljeve, te predlažemo da se izbací ovakav „primjereni“ rok ili da ga se u bitnome smanji na razumnu mjeru kako odredba ne bi izgubila smisao ili da se ista obveza nametne i naručitelju u članku 14.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 7:

Djelomično se prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će naručitelj sukladno zahtjevu doraditi dokumentaciju o nabavi u tom dijelu nacrta ugovora.

UPIT BROJ 8:

Knjiga 2. Nacrt Ugovora / Povjerljivi podaci

Predlažemo da Naručitelj i sam preuzme obvezu čuvanja podataka za koje može saznati vezano uz sve aspekte koji se mogu pojaviti u tijeku provođenja ugovora.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 8.:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta, te će naručitelj sukladno zahtjevu doraditi dokumentaciju o nabavi u tom dijelu nacрта ugovora.

UPIT BROJ 9:

Knjiga 3. Program radova / 1.2.1.3. Plan izvođenja radova

Predlažemo da se ukloni nelogičnost i kontradiktornost odredbi. Naime, u prvoj rečenici stoji „Izvođač će prije uspostave gradilišta izraditi Plan izvođenja radova“, dok u prvoj rečenici drugog odlomka stoji „Plan izvođenja radova će biti izrađen od strane naručitelja sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), posebice Dodatak V. Pravilnika. Dakle, izrada plana izvođenja radova mora biti isključiva obveza naručitelja radova.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 9:

U DoN-u će odgovarajuće biti izmijenjena navedena točka, a sve sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), uključivo i Dodatku IV. Pravilnika.

UPIT BROJ 10:

Knjiga 3. Program radova / 2.3.6. Crpne stanice

U opisu crpne stanice navodi se da je pokrov izrađen iz poliestera.

Predlažemo da se pokrov crpne stanice izradi od armirano betonske pokrovne ploče., kao i što je na drugim Vašim projektima npr. Aglomeracija Mursko Središće i Aglomeracija Donja Dubrava.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 10:

Pokrov crpne stanice je predviđen kao što je navedeno u DoN-u.

UPIT BROJ 11:

Popis nacрта

Molimo dostaviti ili postaviti na portal JN:

- situacije
- uzdužne / poprečne presjeke mreže sa prikazanim nivoima podzemne vode
- sheme/specifikaciju betonskih montažnih revizijskih okana
- nacrti crpnih stanica
- detalji

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 11:

DoN će odgovarajuće biti dopunjen s grafičkim prilozima iz projektne dokumentacije.

UPIT BROJ 12:

Stavke troškovnika:

1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3., 1.3.3.2., 1.4.3.2.

Iskop rova u tlu C ktg... / Strojni iskop građevne jame...

S obzirom da iz dostavljene dokumentacije nije moguće niti okvirno utvrditi potrebu za crpljenjem vode, molimo korigirati tekst stavke gdje je u cijenu iskopa uključeno i crpljenje vode. Predlažemo crpljenje vode brisati iz stavke iskopa. Za istu otvoriti novu stavku obračun po stvarno utrošenim satima (h).

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 12:

Projektnom dokumentacijom i pripadnim geotehničkim elaboratom definirane su razine podzemnih voda koje su opažane na predmetnom prostoru, a sukladno tome je i troškovnikom predviđena stavka kojom je obuhvaćeno crpljenje mogućih dotoka podzemnih voda u rov. Obračun se vrši po m³ iskopanog materijala.

UPIT BROJ 13:

Stavke troškovnika:

1.1.2.4., 1.1.2.5., 1.1.2.8., 1.1.3.3.,1.1.3.4.

Nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 4-16 mm)

Zbog nedostatka traženog materijala na tržištu, molimo omogućiti ponuđačima ugradnju šljunka 0-16 (32) mm, a koji zadovoljava sve tehničke karakteristike kao i traženi sitni šljunak 4-16mm. Odnosno, omogućiti gdje nema podzemne vode ugradnju šljunka 0-16 (32) mm, a na mjestima gdje je podzemna voda ugradnju sitnog šljunka granulacije 4-16mm. Smatramo da izvedba posteljice i obloge cijevi sa frakcijom 4-16mm u rovovima gdje nema prisutnosti podzemnih voda radimo drenažni sloj gdje uslijed procjeđivanja površinskih oborinskih voda može doći do ispiranja finih čestica iz gornjih slojeva te „posjedanja“ rova.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 13:

Navedeni šljunak granulacije 0 – 16 (32) mm ne zadovoljava potrebne tehničke karakteristike kao i traženi šljunak granulacije 4 – 16 mm, jer da je to slučaj onda bi Naručitelj predvidio ugradnju tog materijala. Naprotiv, sukladno saznanjima Naručitelja, a sve temeljem iskustva gotovo svih Izvođača radova koji su na području Međimurja zadnjih desetak godina izvodili radove na izgradnji sustava odvodnje, upravo korištenje navedenog materijala (šljunak granulacije 4 – 16 mm) osigurava bolju kvalitetu izvedenih radova.

UPIT BROJ 14:

Stavke troškovnika:

1.1.3.8.

Nabava, doprema i ugradnja komplet kanalizacijskih okruglih poklopaca od nodularnog lijeva (okvir i poklopac od nodularnog lijeva) DN 600 mm, s betonskim vijencem ukupnog promjera 1000 mm, s okvirom nosivosti 400 KN, na podložni beton C16/20. Ugradnju izvesti prema uputstvima proizvođača. Poklopci se ugrađuju na montažna okna koja se nalaze u prometnoj površini. U cijenu je uključena izrada i ugradnja podložnog betona. Poklopci trebaju odgovarati opisima iz Tehničkih specifikacija (knjiga 3). (knjiga 3, točka 2.3.5)

Omogućiti umjesto poklopaca sa betonskim vijencem ugradnju teleskopskih poklopaca. Smatramo da su teleskopski poklopci (koje smo ugrađivali na prijašnjim aglomeracijama) tehnički bolje rješenje.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 14:

Ugradnja kanalizacijskih poklopaca s betonskim vijencem predstavlja bitno naprednije i kvalitetnije rješenje od teleskopskih poklopaca, a u što su se posljednjih godina na mnogim završenim projektima uvjerali izvođači radova i investitori, obzirom da su eventualne reklamacije na izvedene radove, ali i stanje tokom korištenja sustava odvodnje, kod primjene poklopaca s betonskim okvirom praktično zanemarive u odnosu na rješenja koja su ranije izvođena, s primjenom teleskopskih poklopaca.

UPIT BROJ 15:**Stavke troškovnika:****1.1.4.3., 1.1.4.4., 1.1.4.5., 1.1.4.6.,**

Zaštita postojećih podzemnih instalacija...

Izmještanje plinovoda, TK instalacija...

Iz dostavljene dokumentacije i detalja križanja kanalizacije nigdje se ne mogu iščitati potrebni radovi, materijal i oprema za potpuno dovršenje stavke. Molimo raspisati stavku sukladno uvjetima vlasnika. Odnosno dostaviti detaljniju tehničku dokumentaciju gdje je isto vidljivo.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 15:

Postojećom dokumentacijom, a koja uključuje i križanje s postojećim instalacijama, obrađeni su predvidivi slučajevi potrebnih izmještanja i/ili izmicanja, te zaštite postojećih instalacija, a DoN će biti odgovarajuće dopunjen s posebnim uvjetima vlasnika instalacija.

UPIT BROJ 16:**Stavka troškovnika:****1.1.4.13.**

Obnova kompletne horizontalne i vertikalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata / (kpl 1).

Iz dostavljene dokumentacije nigdje se ne mogu iščitati potrebni radovi, materijal i oprema za potpuno dovršenje stavke. Molimo detaljnije raspisati troškovničku stavku sa potrebnim radovima.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 16:

Navedenom stavkom su obuhvaćeni svi radovi obnove horizontalne i vertikalne signalizacije u cijeloj zoni obuhvata, a temeljem zatečenog stanja u periodu pripreme i podnošenja ponuda.

UPIT BROJ 17:**Stavka troškovnika:****1.3.8.1.1., 1.4.8.1.1.**

Troškovi elektroenergetskog priključka prema važećem cjeniku HEP ODS Elektra Čakovec

Molimo da navedete troškove elektroenergetskog priključka i da li je priključni ormar u cijeni.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 17:

Priključni ormar je u cijeni elektroenergetskog priključka, a DoN će biti odgovarajuće dopunjen s Elektroenergetskom suglasnošću HEP-a.

UPIT BROJ 18:**Stavka troškovnika:****1.3.7.4., 1.4.7.4.**

Nabava, doprema i montaža panel ograde oko objekta precrpne stanice, visine 2,20 m...

Da li se umjesto betonskih trakastih temelja ograde dozvoljava nuđenje fiksiranje stupova u temelj samac (za svaki stup jedan temelj samac).

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 18:

Ne, predviđena je izvedba temeljenja ograde izvedbom betonskih trakastih temelja.

UPIT BROJ 19:**Stavka troškovnika:****1.4., 1.4. PRECRPNA STANICA - PS3, PS11**

1.3.1., 1.4.1. Pripremni radovi

U troškovniku pripremnih radova treba dodati stavke projekta zaštite građevne jame i snižavanja podzemnih voda kao što ste to naveli u drugim projektima.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 19:

Troškovnik će odgovarajuće biti dopunjen s dodatnom stavkom.

UPIT BROJ 20:**Stavka troškovnika:**

1.1.4.12. Obnova asfaltnog zastora na zbijenu tamponsku podlogu na državnoj cesti (DC 227j) sukladno uvjetima uprave nadležne prometnice.

U podstavkama 1.1.4.12.1., 1.1.4.12.2., 1.1.4.12.3. nisu navedene količine.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 20:

Predmetne stavke se neće izvoditi te su stoga i posebno označene sivom bojom.

UPIT BROJ 21:**Stavka troškovnika:**

1.1.4.16.2. FF komad DN 150mm

Za navedeni FF komad DN 150mm nije navedena duljina.

ODGOVOR NARUČITELJA NA UPIT BR. 21:

Troškovnik će odgovarajuće biti dopunjen.

Naručitelj će temeljem provedenog prethodnog savjetovanja izvršiti ispravak Dokumentacije o nabavi sukladno postavljenim upitima i ponoviti postupak prethodnog savjetovanja.

Naručitelj će objaviti Dokumentaciju o nabavi za predmetnu nabavu u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Dostaviti:

- 1) <https://eojn.nn.hr/Oglasnik> (javna objava)
- 2) <http://medjimurske-vode.hr/prethodno-savjetovanje/>
- 3) Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, ovdje
- 4) Pismohrana, ovdje