

Međimurje-**plin** d.o.o.

ČAKOVEC

OIB 29035933600

MB 1092707

telefon: 040-396-279; 395 199; 386-860

telefaks:040/396-282

www.medjimurje-plin.hr

841/20

Naš znak: VZ-239/20-U

Datum:10.07.2020.

Investitor: MEĐIMURSKE VODE d.o.o., MATICE HRVATSKE 10, ČAKOVEC

Građevina: UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ŠTRIGOVA

Lokacija građevine: k.č.br:3206/1, 4878/16, k.o. ŠTRIGOVA

Predmet: POSEBNI UVJETI

Na temelju Zahtjeva za ishođenje posebnih uvjeta, šifra zahtjeva P20200629-517351-Z05, te Idejnog projekta, izrađenog od AT CONSULT d.o.o., Varaždin, u skladu sa odredbom čl. 82. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), operator distribucijskog sustava Međimurje-plin d.o.o. Čakovec izdaje:

POSEBNE UVJETE ZA UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ŠTRIGOVA

MINIMALNE SIGURNOSNE UDALJENOSTI ZA PLINOVODE I PLINSKE PRIKLJUČKE:

1. U pojasu širokom jedan (1,0) metar mjereno od osi plinovoda na obje strane utvrđenog plinovoda proteže se zaštitni pojas unutar kojeg se svi građevinski radovi moraju izvoditi ručno, a strogo je zabranjen strojni iskop. Unutar zaštitnog pojasa nije dopušteno građenje stabilnih građevina koje nisu u funkciji plinovoda
2. Zabranjeno je polaganje kanalizacionih cijevi iznad plinovoda.
3. Minimalni horizontalni i vertikalni razmak između plinskog priključka i ostalih instalacija infrastrukture:

	horizontalni razmak	vertikalni razmak – kod križanja
kanalizacijski priključak	0,5 metar	0,3 metra
vodovodni priključak	0,5 metra	0,3 metra
telekomunikacijski priključak	0,5 metra	0,3 metra
niskonaponski priključak	0,5 metra	0,3 metra

4. Minimalni razmak bilja od ukopanog plinovoda kod hortikulturnog uređenja površine:

stabla visokog raslinja	1,5 metar
stabla niskog raslinja – grmoliko bilje	0,5 metra

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI:

1. Troškove sanacije eventualnog oštećenja plinovoda snosit će investitor odnosno izvođač radova.
2. „Posebni uvjeti građenja“ moraju biti priloženi tehničkoj dokumentaciji, a investitor je dužan upoznati izvođače radova s propisanim uvjetima izvođenja u zaštitnom pojasu.

Posebni uvjeti građenja vrijede 2 godine od datuma izdavanja, nakon isteka tog roka moraju se obnoviti.
Prilog: situacija s ucrtanim plinovodom

dostaviti: - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, SJEDIŠTE ČAKOVEC
- tehnička služba
- pismohrana


S poštovanjem!

Za MEĐIMURJE – PLIN d.o.o.


Zdenko Vinceković



Zdravko Holcinger, dipl.ing.
tehnički rukovoditelj



Direktor:
Nenad Hranilović, mag.oec.



3179/2

Ø 110-ST

Z

3205/1

3207/1

3206/1

3208/1

Z

3210/1

potok