

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

M-25 - Odvodnja otpadnih voda područja Čakovec - sjever (južno od obilaznice)-područje Globetka zapad, I. faza i II. faza - kanal 3

Podaci o naručitelju

Naziv: **MEĐIMURSKE VODE d.o.o.**

Nacionalni reg. broj: **81394716246**

Adresa: **Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Odvodnja otpadnih voda područja Čakovec - sjever (južno od obilaznice)-područje Globetka zapad, I. faza i II. faza - kanal 3**

Evidencijski broj nabave: **M-25**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **600.000,00 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **31.10.2024**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **07.11.2024**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

molimo Vas da dokumentaciju upotpunite sa promjerom i krutošću (DN i SN) GRP okana i tangencionalnih revizijskih okana.

Ip

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Naručitelj će dokumentaciju upotpuniti traženim podacima.

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave

Molimo Vas da u troškovniku ispravite naziv norme za cijevi i okna pošto je Tehnički odbor/pododbor: HZN - TO 138, Plastične cijevi, spojnice i ventili za prijenos tekućina dana 31.07.2021. prihvatio i objavio u e-Glasilu 7/2021 Normu HRN EN ISO 23856:2021 Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP) (ISO 23856:2021; EN ISO 23856:2021. KOJOM ZAMJENJUJE HRN EN 14364: 2013 i ista više ne postoji u EU.

2.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

2.2. Obrazloženje

Naručitelj je normu HRN EN 14364: 2013 zamijenio normom HRN EN ISO 23856:2021.

3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave

Molimo Vas da CIJEVI I REVIZIONA OKANA IZ GRP-a ZAMJENITE SA:

HDPE PE 100 cijevima nazivnog tlaka 1 BAR projektom tražene tjemene krutosti po HRN EN 13476-3: 2018 oblik B odnosno HRN- EN 13476-2: 2018 i revizionna okna po HRN EN 13598-2: 2016

razred D sa zavarenim načinom spoja (elektrofuzijska spojnica integrirana u naglavku). Proizvode se u Hrvatskoj, imaju važeće CERTIFIKATE po važećim HR i EN Normama, imaju bolja ekološka svojstva, duži godina vijek trajanja, bolju otpornost na koroziju, bolje mehaničke karakteristike, veću otpornost na abraziju, odlična hidraulička svojstva, bolju seizmičku podobnost, trajna nepropusnost spoja.

Ukupna projektirana nabavna cijena cijevnog materijala PE 100 cijevi po HRN EN 13476-3 oblik B i HRN EN 13476-2 projektom zahtjevana tjemene krutosti (EN ISO 9969) sa integriranom elektrofuzijskom spojnicom u naglavku + monolitna reviziona okana proizvedena po HRN EN 13598-2 razred D) u odnosu na isti materijal iz GRP-a neće povećati cijenu.

3.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

3.2. Obrazloženje

Prijedlog gospodarskog subjekta o izmjeni dokumentacije o nabavi se ne prihvaća. Za potrebe definiranja primjenjivih vrsta materijala Naručitelj je izradio detaljnu tehno- ekonomsku analizu kojom je izvršena analiza primjenjivosti svih vrsta materijala cijevi koje se danas uobičajeno nalaze na tržištu, a s osnove širokog spektra zahtjeva za cijevne materijale, te uvjeta izgradnje samih sustava odvodnje, uvažavajući i ekonomski aspekt predmetne problematike.

Dokumentacijom o nabavi predviđen je cijevni materijal i materijal pripadnih revizijskih okana sukladno glavnom projektu i pripadnoj građevinskoj dozvoli.