

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

M-47/2025 - Izgradnja dijela sustava odvodnje naselja Zebanec Selo, II etapa- 2. faza aglomeracije Mursko Središće – izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u Zebanec Selu i Donjem Zebancu

Podaci o naručitelju

Naziv: **MEĐIMURSKE VODE d.o.o.**

Nacionalni reg. broj: **81394716246**

Adresa: **Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Izgradnja dijela sustava odvodnje naselja Zebanec Selo, II etapa- 2. faza aglomeracije Mursko Središće – izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u Zebanec Selu i Donjem Zebancu**

Evidencijski broj nabave: **M-47/2025**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **600.000,00 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **10.10.2025**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **16.10.2025**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Molimo da popisane stavke dopunite dodatnim podacima / pojašnjenjima:

1.2.1.1.10. Dopisati dimenziju betonskog propusta.

1.2.1.1.11. Dopisati dimenziju betonske kanalice.

1.2.1.4.12. Ukoliko je potrebna zaštita građevne jame za potrebe bušenja zaštititi talpama / žmurjem, molimo isto dopisati u troškovnik.

1.2.1.4.12.3. Koja je debljina stijenke zaštitna čelična cijev DN 415 mm?

1.2.1.4.13. Stavka se odnosi samo na jedan betonski propust ili na više betonskih propusta DN500mm?

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će se uskladiti opis u Dokumentaciji o nabavi.

Stavka 1.2.1.1.10. dimenzije propusta su max. Ø 500 mm, izvedene su dvije betonske glave

Stavka 1.2.1.1.11. dimenzije betonske cestovne kanalice na mjestu izvedbe kanalizacije su 56/26x20x50

Stavka 1.2.1.4.12. Kao što je opisano u stavci sve ovisi tehnologiji izvođenja. Isto ste dužni prikazati u izvedbenom projektu.

Stavka 1.2.1.4.12.3. debljina stijenke je 5 mm

Stavka 1.2.1.4.13. odnosi samo na jedan betonski propust

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Troškovnik:

1.2.1.4.3. Izmještanje vodovoda - neovisno o vrsti materijala i promjeru vodovodne cijevi. U stavci uračunati uklanjanje postojeće cijevi te dobava i ugradnja novih vodovodnih cijevi sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. m' 20,00

Iz dostavljene dokumentacije i opisa stavki iz troškovnika nije moguće uračunati sve potrebne radove i materijale za izvršenje stavke. Molimo dostaviti detaljan opis stavaka i potrebne količine materijala i radova po stavkama.

- koja je dimenzija vodovodne cijevi, koji su fazonski komadi potrebni?

2.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

2.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Postojećom dokumentacijom, a koja uključuje i križanje s postojećim instalacijama, obrađeni su predvidivi slučajevi potrebnih izmještanja i/ili izmicanja, te zaštite postojećih instalacija. Ovdje se radi o relativno kratkom izmicanju koji ne uključuje i zamjenu faz.komada ni armatura, nego samo klasični by-pass. Dopuna profilom DN 110 u Dokumentaciji o nabavi.

3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Obrazac 1 Oprema koja će se ugraditi

U dostavljenoj dokumentaciji navodi se nominiranje jednog proizvođača opreme koja se nudi. Zbog stanja na tržištu molimo IZBACITI Obrazac 1 nominiranje opreme i materijala ili da postupite isto kako i na prijašnjim Vašim natjecajima da Obrazac 1 predaje odabrani Ponuditelj tek nakon Odluke o odabiru.

Smatramo da nije potrebno nominirati proizvođača / dobavljača opreme i materijala, jer su ti materijali određeni normom koju trebaju zadovoljavati, opisima u stavci troškovnika i tehničkim opisima u Knjizi 3.. Također napominjemo da smo, uvidom u DON drugih Naručitelja na području RH, primijetili da isti (velika većina njih) za ispunjenje gore navedenih kriterija ne traže ili nisu tražili (za aglomeracije koje su u toku ili su završene) nominacije materijala.

3.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

3.2. Obrazloženje

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

"Ponuditelj je obvezan, kao sastavni dio ponude, ispuniti tablicu s bitnim karakteristikama materijala i opreme koje nudi (Obrazac 1.: OPREMA KOJA ĆE SE UGRADITI Izjava - materijali i oprema koji će biti ugrađeni u okviru ugovora). Tablicu popuniti sukladno zahtjevima iz Priloga (Troškovnik, Tehničke specifikacije) ove Dokumentacije onabavi." Sukladno navedenom, Obrazac 1. Oprema koja će se ugraditi mora biti sastavni dio ponude.

4. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

U stavkama se navodi „eventualno crpljenje vode iz rova“ 1.2.1.2.1. i 1.2.1.2.2.

Molimo dostaviti geomehanički projekat. Predlažemo da se za gore navedene stavke Naručitelj uvrsti obračun po satu rada crpki kao zasebnu stavku ili u opisu stavke navede pretpostavljenu potrebu za radom crpke.

4.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

4.2. Obrazloženje

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Za navedene radove ne postoji geomehanički projekt.

U stavku je uključen rad crpke te se ne prihvaća da se stavka podijeli.

5. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

1.2.1.4.15. Podizanje i podešavanje postojećih infrastrukturnih poklopaca uz trasu planirane kanalizacije a nakon izvedbe kanalizacije prije obnove kolnika (vodovod, struja, plin, telekomunikacija i dr.)

Ukoliko stavka sadrži korekciju visina hidrantskih kapa i zasuna, molimo da isto razdvojite od klasičnih poklopaca fi600 ili 600x600.

5.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

5.2. Obrazloženje

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Obzirom da se ovdje radi o relativno malom broju (kom 5) isto se neće razdvajati nego se traži jedinična cijena, dok je vodovod smješten van koridora izvođenja kanalizacije.