



Čakovec: 04.02.2026

Broj : LAB- 00015-2026



Vrsta analize: PROŠIRENA

Predmet : Analitičko izvješće laboratorijskih analiza vode za ljudsku potrošnju

Lokacija	uzorkovano	primjedba	analiza br.:
Vodocrpilište Nedelišće - Zdenac 1	26.01.2026		57
Vodocrpilište Nedelišće - Zdenac 3	26.01.2026		58
Vodocrpilište Nedelišće - Zdenac 5	26.01.2026		59
Vodocrpilište Prelog - Zdenac 2	26.01.2026		60

	MinDK	MaxDK	Jedinica mjere	<u>ANALITIČKI BROJ</u>			
				57	58	59	60
Fizikalno-kemijski nalaz							
1 Temperatura	0	25	° C	12,8	12,5	12,8	11,9
2 Boja	0	20	mg/PtCo skale	0	0	0	0
3 Mutnoća	0	4	°NTU	0,28	0,06	0,18	0,29
4 Miris	0	0		bez	bez	bez	bez
5 Okus	0	0		bez	bez	bez	bez
6 Koncentracija vodikovih iona	6,5	9,5	pH jedinica	7,53	7,71	7,75	7,52
7 Vodljivost	0	2500	µS/cm pri 20°C	446	410	385	536
8 Utrošak KMnO4	0	5	mg/l O2	0,42	0,35	0,38	0,36
9 Klorid	0	250	mg/l	8,0	8,5	7,6	11,9
10 Amonij	0	0,5	mg/l NH4+	0	0	0	0
11 Nitrit *	0	0,5	mg/l NO2-	0	0	0	0
12 Nitrat *	0	50	mg/l NO3-	6,3	6,5	5,4	31,2
13 Sulfat	0	250	mg/l SO4 2-	21,6	23,3	22,9	37,7
14 Ukupna tvrdoća	60	535	mg/l CaCO3	248	236	224	306
15 Željezo	0	200	µg/l	3,9	6,5	13,1	7,9
16 Kalcij	0	500	mg/l Ca2+	70,8	64,5	66,6	94,0
17 Magnezij	0	200	mg/l Mg2+	15,5	14,4	14,7	23,1
18 Fluorid	0	1,5	mg/l F-	0,12	0,10	0,16	0,11
19 Natrij	0	12	mg/l	6,0	6,0	6,3	3,7
20 Kalij	0	200	mg/l	1,6	1,6	1,7	1,5
Mikrobiološki nalaz							

<i>Lokacija</i>	<i>uzorkovano</i>	<i>primjedba</i>	<i>analiza br.:</i>
Vodocrpilište Nedelišće - Zdenac 1	26.01.2026		57
Vodocrpilište Nedelišće - Zdenac 3	26.01.2026		58
Vodocrpilište Nedelišće - Zdenac 5	26.01.2026		59
Vodocrpilište Prelog - Zdenac 2	26.01.2026		60

	<i>MinDK</i>	<i>MaxDK</i>	<i>Jedinica mjere</i>	<i><u>ANALITIČKI BROJ</u></i>			
				57	58	59	60
21 Ukupni koliformi	0	0	broj/100ml	0	0	0	0
22 Escherichia coli *	0	0	broj/100ml	0	0	0	0
23 Crijevni enterokoki *	0	0	broj/100ml	0	0	0	0
24 Broj kolonija 36°C	0	100	broj /1ml	0	0	0	3
25 Broj kolonija 22°C	0	100	broj/1ml	1	1	0	0
26 Pseudomonas aeruginosa *	0	0	broj/100ml	0	0	0	0

* Parametar zdravstvene ispravnosti, a ostali parametri su indikatorski.

Mišljenje: Uzorci vode analit. broj: 57 , 58 , 59 , 60 ODGOVARAJU Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023,88/2023).

Voditeljica laboratorija:
mr.sc. Nada Glumac dr.vet.med.